

Rocky Fork Flow - Effluent MGD  
2022

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	
1	0.302	0.363	0.39	0.517	0.333	0.731	0.217	0.224	0.255	0.287	0.198	0.287	
2	0.287	1.292	0.347	0.447	0.413	0.338	0.219	0.229	0.257	0.307	0.160	0.256	
3	0.308	0.275	0.335	0.478	0.725	0.270	0.208	0.234	0.254	0.289	0.151	0.242	
4	0.255	0.574	0.324	0.509	0.387	0.250	0.218	0.230	0.269	0.202	0.178	0.277	
5	0.24	0.292	0.354	0.457	0.643	0.250	0.237	0.232	0.285	0.248	0.210	0.303	
6	0.232	0.304	0.403	0.453	0.394	0.234	0.235	0.244	0.296	0.170	0.189	0.290	
7	0.234	0.303	0.548	0.491	0.334	0.294	0.231	0.251	0.295	0.160	0.247	0.286	
8	0.263	0.408	0.416	0.468	0.304	0.259	0.242	0.316	0.261	0.153	0.179	0.306	
9	0.259	0.434	0.39	0.421	0.268	0.224	0.237	0.224	0.262	0.170	0.172	0.279	
10	0.267	0.357	0.389	0.445	0.236	0.229	0.238	0.224	0.268	0.165	0.174	0.281	
11	0.275	0.403	0.407	0.413	0.232	0.224	0.271	0.226	0.331	0.197	0.179	0.295	
12	0.253	0.344	0.398	0.447	0.272	0.238	0.208	0.235	0.269	0.182	0.201	0.286	
13	0.246	0.335	0.45	0.566	0.212	0.261	0.212	0.242	0.277	0.168	0.187	0.575	
14	0.25	0.32	0.488	0.498	0.203	0.232	0.207	0.289	0.244	0.234	0.198	0.457	
15	0.291	0.254	0.407	0.455	0.222	0.213	0.215	0.280	0.266	0.192	0.241	0.385	
16	0.288	0.420	0.351	0.452	0.194	0.215	0.227	0.337	0.313	0.203	0.230	0.384	
17	0.279	0.376	0.366	0.450	0.230	0.212	0.259	0.255	0.281	0.176	0.215	0.347	
18	0.3	0.382	0.545	0.505	0.261	0.210	0.252	0.253	0.320	0.178	0.202	0.335	
19	0.302	0.377	0.540	0.437	0.211	0.203	0.238	0.274	0.321	0.181	0.209	0.331	
20	0.278	0.54	0.482	0.855	0.198	0.197	0.240	0.250	0.277	0.194	0.217	0.322	
21	0.275	0.539	0.521	0.624	0.264	0.196	0.219	0.256	0.285	0.216	0.207	0.324	
22	0.3	0.517	0.693	0.530	0.231	0.194	0.212	0.269	0.277	0.165	0.251	0.328	
23	0.269	0.407	0.782	0.488	0.215	0.191	0.216	0.241	0.296	0.180	0.249	0.332	
24	0.325	0.401	0.722	0.478	0.273	0.198	0.234	0.247	0.278	0.200	0.271	0.319	
25	0.270	0.344	0.582	0.410	0.367	0.221	0.232	0.250	0.283	0.310	0.218	0.304	
26	0.269	0.365	0.513	0.390	0.365	0.221	0.409	0.244	0.263	0.229	0.243	0.323	
27	0.276	0.369	0.488	0.325	0.287	0.207	0.426	0.267	0.262	0.217	0.488	0.320	
28	0.26	0.412	0.432	0.250	0.250	0.187	0.308	0.304	0.328	0.188	0.326	0.364	
29	0.252		0.459	0.410	0.236	0.194	0.264	0.364	0.268	0.162	0.315	0.382	
30	0.258		0.883	0.451	0.233	0.201	0.249	0.270	0.262	0.207	0.262	0.297	
31	0.246		0.685		0.344		0.247	0.256		0.160		0.230	
Avg	0.272	0.418	0.487	0.455	0.293	0.251	0.246	0.267	0.280	0.202	0.226	0.324	
2022 Avg Daily Flow - .310 MGD					Exceeded Design Flow 33 Days								